

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВАЯ ИДА»**

ул. Центральная 44, с.Новая Ида,
Иркутская область, Боханский р-он 669321
Тел 8-395(38)25-6-01, факс 8-395(38)25-4-46
e-mail: nov_delo@mail.ru
ОКПО 04146108 ОГРН 1068506001630
ИНН 8503005987 / КПП 85031001
«04» октября 2023г

**АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ЕМКОСТИ ВНБ**

МО «Новая Ида»
ВНБ д. Булык, ул. Лесная, 4

04.10.2023г.

Комиссия в составе:
Зам.главы МО «Новая Ида» Назаровой А.М.
Специалиста ГО ЧС и ПБ Халмакшинова Д.В.
Сотрудник ВНБ д. Булык Зунтоев Р.С.

Составили настоящий акт о том, что ёмкость $V = 5,8 \text{ м}^3$ на водонапорной башне находящейся по адресу: Боханский район, д.Заглик, ул. Лесная, 4.

Подвергнута промывке и дезинфекции хлорированием препаратом **Жавель АБСОЛЮТ** при концентрации активного хлора 1 мг/л (г/куб.м.) и продолжительности контакта 1 ч. Периодичность: 2 раза.

Заключение: Емкость считать продезинфицированной и промытой и разрешить отпуск воды населению.

Зам.главы МО «Новая Ида» _____  А.М.Назарова

Специалист по ГО ЧС и ПБ _____  Д.В.Халмакшинов

Сотрудник ВНБ д.Заглик _____  Р.С. Зунтоев